



2019-75152

DE-DSW-DUW-WEW.7070.357.2019.1

Warszawa, 14 października 2019r.

SOŁECTWO JÓZEFOSŁAW

ul. Osiedlowa 49A

05-500 JÓZEFOSŁAW

Dotyczy: lokalizacji placu zabaw pod linią elektroenergetyczną.

W nawiązaniu do otrzymanej przez nas informacji nt. lokalizacji placu zabaw dla dzieci pod linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice-Piaseczno, Piaseczno-Mory na terenie osiedla przy ul. Tenisowej w Józefosławiu informujemy, że problem lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych regulują następujące przepisy:

- Polska Norma PN-E-05100-1 marzec 1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiskach pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 0 poz. 492 z 2013 r.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).

Powyższe przepisy **nie dopuszczają** lokalizacji terenów rekreacyjnych pod przewodami linii elektroenergetycznej 220 kV. Ze względu na wysoki poziom pola elektromagnetycznego jak i czynniki fizyczne (możliwość opadnięcia przewodu) obecna lokalizacja placu zabaw powoduje znaczne zagrożenie dla osób przebywających na nim (zwłaszcza dzieci). Plac zabaw powinien zostać zlokalizowany poza strefą skrzyżowaniową linii 220 kV tj. w odległości **nie mniejszej niż 16 metrów** od osi linii elektroenergetycznej. W związku z powyższym prosimy o likwidację bądź zmianę lokalizacji placu zabaw. Ponadto prosimy o pisemne ustosunkowanie się do niniejszego pisma w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Sprawę ze strony PSE S.A. Oddział w Warszawie prowadzi Mariusz Wiśniewski mariusz.wisniewski@pse.pl

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu PSE S.A.
z-ca Dyrektora ds. Utrzymania w Warszawie

12.10.2019

Marek Szczechowicz